



PLAN DE COFFRAGE

PHT REZ DE CHAUSSEE

[illegible]

Zone de sismicité 2 - Bâtiment catégorie 2

CLASSES D'EXPOSITION - ENROBAGES - CLASSES DE RESISTANCE			
Voiles / poteaux - intérieurs	XC1	3 cm	C25/30
Voiles / poteaux / acrotères - extérieurs	XS1	4,5 cm	C30/37
Éléments de façades distant à moins de 1000m de la mer			

Niveau 0.00 = +26.33 Ngr

PLANCHERS

- A** Plancher poutrelles hourdis béton Loi masse ép.21cm (8+13)
Surcharge: $G=(280+50) + Q=150 \text{ kg/m}^2$ (Chambre)
- B** Dalle BA ép.20cm
Surcharge: $G=280 + Q=150 \text{ kg/m}^2$ (Coulair)
- C** Dalle BA ép.25cm
Surcharge: $G=(280+50) + Q=150 \text{ kg/m}^2$ (Chambre)
- D** Dalle BA ép.20cm
Surcharge: $G=150 + Q=100 \text{ kg/m}^2$ (Terrasse inaccessible)
- E** Dalle BA ép.20cm
Surcharge: $G=(280+50) + Q=150 \text{ kg/m}^2$ (Chambre)
- F** Dalle BA ép.20cm
Surcharge: $G=280 + Q=2000 \text{ kg/m}^2$ (Edicule ascenseur)

NOTA: Plancher à confirmer par le préfabricant

LEGENDE

-  Mur béton armé
-  Mur existant
-  Parement en pierre
-  Emprise supérieure
-  Raidisseur
-  Poteaux rectangulaires
-  Poteaux en "L"
-  Poteaux ronds
-  Emprise supérieure

NOTA:
-Prévoir trait de scie tous les 4 à 8ml sur les acrotères hauts (>30cm au dessus du relevé d'étanchéité)

-Prévoir empochements ($e=60\text{cm}$) pour ancrages des planchers hourdis sur les voiles existants